

Расширение	Применимость в шкафах управления с контроллерами ZE, ZE-FB, UV, CR3, FB														
	Функции	10	11	30	31	33	1R0	1R1	1R1R	1R3	3R0	3R1	3R1R	3R3	3R3R
A0,63; A1; A1,6; A2,5; A4; A6; A10; A17; A20; A25*	Подключение вентиляторов без термоконтактов (число указывает на максимально допустимый ток вентилятора)	+	+	+	+	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
B14, B25*	Подключение вентиляторов, оснащенных термоконтактами с током от 9 до 14 А; от 15 до 25 А	—	—	+	+	+	—	—	—	+	—	—	—	+	—
C	Подключение вентиляторов с термисторами	+	+	+	+	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
H25, H32, H50*	Подключение внешних устройств вентиляторов с током от 9 до 25 А; от 26 до 32 А; от 33 до 50 А (для блоков с R)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
1K1F14	Подключение КВУ с однофазным питанием мощностью до 3 кВт (с током до 14 А)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2K1F14	Подключение КВУ с однофазным питанием мощностью до 3 кВт (с током до 14 А)	—	+	—	+	+	—	+	+	+	—	+	+	+	+
1K3F15 — 1K3F40	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 7,5–22,5 кВт (с током до 25–40 А)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2K3F15 — 2K3F40	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 7,5–22,5 кВт (с током до 25–40 А)	—	+	—	+	+	—	+	+	+	—	+	+	+	+
L	Электронный регулятор оборотов типа SI-RS11	+	+	—	+	—	—	+	—	—	—	+	—	—	—
L-L		—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LB1, LB3, LB5	Подключение бактерицидных секций мощностью 1–5 кВт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
S	Дистанционная сигнализация включения и неисправности	+	—	+	—	—	+	—	—	—	+	—	—	—	—
S-S		—	+	—	+	+	—	+	+	+	—	+	+	+	+
S1	Подключение дистанционного устройства типа RTF без возм-ти регулирования температуры	+	—	+	—	—	+	—	—	—	+	—	—	—	—
S1-S1		—	+	—	+	+	—	+	+	+	—	+	+	+	+
T-T	Встроенный недельный таймер	—	+	—	+	+	—	+	+	+	—	+	+	+	+
TS2**	Дистанционная работа по 2-ум термостатам	***	+	***	+	+	***	+	+	+	***	+	+	+	+

Полный список расширений доступен на сайте компании

* Примечание: перед A, B, H ставится цифра, указывающая, к какому вентилятору необходимо расширение (1 — первый вытяжной, 2 — второй вытяжной). Например, расширение 1A20 относится к первому вытяжному вентилятору, при этом максимальный ток вентилятора должен быть от 17 до 20 А.

** Для ША с контроллером применимо только для установок с одним вентилятором (10, 30, 1R0, 3R0 или допускается применение двух расширений для установок с двумя вентиляторными).